

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУДО «ДДТ»
_____ Д.В. Попова
«27» ноября 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): МБОУДО «ДДТ».
- 1.2. Адрес объекта 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская д.2а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта :
 - отдельно стоящее здание: 2 этажа; 2052,80 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5 217 +- 50 кв.м
- 1.4. Год постройки здания - 1964, капитального ремонта – -
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: 2021 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (МБОУДО «ДДТ»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная 25-а.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности - муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Учредителем учреждения является АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 188540, Ленинградская область, Г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Сфера деятельности (согласно отраслевой классификации и Уставу): дополнительное образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу): ОКВЭД- 85.41 – Дополнительное образование детей и взрослых.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У.
- 2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) по личному вызову.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Необходимо сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания*

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком +)*				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)		+			
О-н (поражение нижних конечностей)	+				
О-в (поражение верхних конечностей)	+				
С-п (полное нарушение зрения – слепота)	+				
С-ч (частичное нарушение зрения)	+				
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)	+				
Г-ч (частичное нарушение слуха)	+				
У (нарушения умственного развития)	+				
Все категории инвалидов***					

* - вариант «А» - **универсальный проект** (доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания)

** - вариант «Б» - **разумное приспособление** (при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании)

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «27» ноября 2020 г.*

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДП	ДП	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП	ДП	ДП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП	ДП

5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ДУ _{пп}	ДУ _{пп}	ДУ _{пп}	ДУ _{пп}	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ _{пп}	ДУ _{пп}	ДУ _{пп}	ДУ _{пп}	ДУ _{пп}	ДУ _{пп}	ДУ _{пп}	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ВНД	ДП	ДП	ДП	ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности объекта и услуг, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- **ДЧ** - доступно частично;

- **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «27» ноября 2020 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории **
Состояние доступности на момент обследования**	ДУ- <i>пп</i>	ДУ- <i>пп</i>	ДУ- <i>пп</i>	ВНД	ДУ- <i>пп</i>	ДУ- <i>пп</i>	ДУ- <i>пп</i>	ДП	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ- <i>пп</i>	ДУ- <i>пп</i>	ДУ- <i>пп</i>	ДУ- <i>пп</i>	ДП	ДУ- <i>пп</i>	ДП	ДП	
2 этапа (отложенных работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДУ- <i>пп</i>	ДП	ДУ- <i>пп</i>	ДП	ДП	
3 этапа (итоговых работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** - доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** - доступно условно с предоставлением услуг на дому; **ДУ-дистант** - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** - временно недоступно

Комментарий к пункту 3.5: Посетителям передвигающимся на креслах колясках, доносить информацию о недоступности туалетных комнат.

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) нет.

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									

1.1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+			+		+		
1.1.1 По варианту «А»	ДП		+	+		+		+	+
1.1.2 По варианту «Б»	ДЧ								
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	ДУ-дом								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистант								
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности – 2020- 2021 год.									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ	ДУ-им								
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве	ДУ-пп				+		+		
2.2.1 По варианту «А»	ДП		+	+		+		+	+
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ	+							
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>по мере поступления финансирования</u>									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам	ДУ-пп								
3.1 По варианту «А»	ДП		+	+	+	+	+	+	+
3.2 По варианту «Б»	ДЧ	+							
Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>по мере поступления финансирования</u>									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте» от «27» ноября 2020 г. (прилагается)

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое)

- техническая экспертиза

- разработка проектно-сметной документации

- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта)

- заключение дополнительного соглашения с арендодателем)

- рассмотрение на

(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)

- иное _____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1 первого этапа и пункт 1 второго этапа):

Согласованы без замечаний

Дата «10» декабря 2020 г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) ddt.edu.sbor.net

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от «27» ноября 2020 г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от «27» ноября 2020 г.
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) на 7 стр. (38 фото)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель

(руководитель)

Подпись

Члены комиссии:

Подпись

Подпись

Подпись

Платонова Ю.Ю.

Потапов М.П.

Результаты обследования на предмет доступности объекта для инвалидов и других МГН

МБОУДО «ДДТ»

Наименование объекта

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская д.2а

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап) СП 59.13330.2012 СП 59.13330.2016	Отложенные мероприятия (2 этап) СП 59.13330.2012 СП 59.13330.2016	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Путь (пути) движения на территории	1.1 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п)	1.1 Доступные для МГН элементы территории должны идентифицироваться символами доступности (5.5.1 СП 59.13330.2012)	1.1 Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН. (п. 4.1.3 СП 59.13330.2012)	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
2.	Вход в здание (Главный вход) - Пандус - Входная площадка (перед дверью) - Двери (входные) - Тамбур	2.1 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п)		2.1 Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию следует размещать не менее чем за 0,8 м, от препятствий. (п. 4.1.10-12 СП 59.13330.2012)	К - ДП О-н- ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1 Отсутствует своевременное получение тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) 3.2 Марш лестницы не дублируется пандусом / другим подъемным	3.1 Организовать сопровождение (К, О-в, О-н, С-п, С-ч), а также оказание помощи инвалидам с нарушениями слуха. 3.2 Для инвалидов передвигающихся на креслах колясках организовать получение услуг предоставляемых на объекте на уровне первого этажа (вариант Б, частичная доступность).	3.1 Вдоль обеих сторон маршей лестниц, рассмотреть возможность установки поручней. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м.. Выделить контрастно краевые ступени лестничного марша. (5.2.15-16 СП 59.13330.2012) 3.3 При реконструкции и/или капитальном ремонте увеличить	К - ДЧ О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п- ДУпп С-ч- ДУпп Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ДЧ О-н- ДП О-в- ДП С-п -ДУпп С-ч- ДП Г-п- ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ДЧ О-н-ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП

		устройством.		дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1.4см) (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012) В зоне обслуживания (К).			
4.	Зоны целевого назначения здания - Зальная форма обслуживания - Кабинетная форма обслуживания	4.1 Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха в зале, не организован сурдоперевод (Г-ч)	4.1 Организация периодического обучения (повышения квалификации) специалистов, по оказанию необходимой помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ) 4.2 предусмотреть места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ (п. 7.6.3-7 СП 59.13330.2012).	4.1 При необходимости предусматривать систему индивидуального прослушивания, допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012).	К - ДУпп О-н -ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч -ДУпп Г-п -ДУпп Г-ч ДУпп У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДУпп Г-ч- ДП У- ДП	К - ДП О-н- ДП О-в - ДП С-п - ДУпп С-ч- ДП Г-п - ДУпп Г-ч- ДП У- ДП
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.2 Отсутствуют крючки для костылей и тростей (О-н, С-п) 5.3 Ширина дверного проема не соответствует нормативным требованиям (К)	5.1.При необходимости (просьбе) оказывать помощь. 5.2 Установить мнемосхему санузла (С-п). (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012) 5.3 В санузле установить тревожную кнопку, крючки для костылей и тростей. (п. 6.3.6 СП 59.13330.2012) 5.4 Установить опорные поручни (унитаз, раковина, писсуар) (п. 5.3.3 СП 59.13330.2012)	5.1 При реконструкции и/или капитальном ремонте рассмотреть возможность устройства универсальной туалетной комнаты на уровне входа.	К - ВНД О-н-ДУпп О-в -ДУпп С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К - ВНД О-н- ДП О-в- ДП С-п ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях	6.1 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)	6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) 6.2 Разместить (обновлять по необходимости) на сайте (в разделе «Информация» или создать	6.1 Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.	К - ДУпп О-н- ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч -ДУпп Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п ДУпп С-ч- ДП Г-п-ДУпп Г-ч ДП У - ДП	К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п -ДУпп С-ч - ДП Г-п -ДУпп Г-ч - ДП У - ДП

	Сайт организации		<p>новый раздел) сведения об организации доступности посещения учреждения для инвалидов и других МГН</p> <p>6.3 Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Обеспечить соответствие (СП 59.13330.2012 п. 5.5)</p> <p>6.4 Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м (СП 59.13330.2012 п. 5.5.8)</p>	<p>СП 59.13330.2012 п. 5.5.3</p> <p>6.2 Установить световые оповещатели указывающие направления в случаях эвакуации людей (Г) (СП 59.13330.2012 п. 5.5.5).</p> <p>6.3 При необходимости следует предусмотреть установку информационных терминалов/киосков, информационный табло типа «бегущая строка» и т. д.</p> <p>СП 59.13330.2016 п. 6.5.7</p>			
7.	Пути движения к объекту от остановки	7.1 Отсутствует тактильная информация (С-п)		<p>7.1 Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012)</p> <p>(мероприятия выполняются организацией, в чьей ведомости находится зона, элемент и/или по согласованию с ней).</p>	<p>К - ДП</p> <p>О-н - ДП</p> <p>О-в - ДП</p> <p>С-п - ВНД</p> <p>С-ч - ДП</p> <p>Г-п - ДП</p> <p>Г-ч - ДП</p> <p>У - ДП</p>	<p>К - ДП</p> <p>О-н - ДП</p> <p>О-в - ДП</p> <p>С-п - ВНД</p> <p>С-ч - ДП</p> <p>Г-п - ДП</p> <p>Г-ч - ДП</p> <p>У - ДП</p>	<p>К - ДП</p> <p>О-н - ДП</p> <p>О-в - ДП</p> <p>С-п - ДП</p> <p>С-ч - ДП</p> <p>Г-п - ДП</p> <p>Г-ч - ДП</p> <p>У - ДП</p>

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ВНД	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДУпп	ДП	ДУпп	ДП	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУДО «ДДТ»
_____ Д.В. Попова
«27» ноября 2020 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
объекта для инвалидов («дорожная карта» объекта)**

МБОУДО «ДДТ»
Наименование объекта
188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская д.2а
Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН <i>(буквенное обозначение)</i>	Срок исполнения <i>(и этап работы*)</i>	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия <i>(источник финансирования)</i>	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,С	(2-3 этап)		
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,С	(2-3 этап)		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (по варианту «А» / «Б»)				

3.1	По территории объекта				
3.1.1	-установка тактильных-визуальных предупредительных указателей	С	(1-2 этап)		
3.2	По входам в здание				
3.2.1	-установка тактильных-визуальных предупредительных указателей	С	(1-2 этап)		
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	- увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1.4см) (в зоне обслуживания МГН)	К, С, О	(2-3 этап)		
3.3.2	- установить информационные обозначения помещений со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знакам - установить недостающие поручни вдоль марша лестницы	С, Г, К	(1-2 этап)		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	- приобрести индукционные (звукоусиливающие) системы адаптации для инвалидов с нарушениями слуха (при необходимости) - предусмотреть места для инвалидов в доступной для них зоне зала	Г, С, К	(1 этап)		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	- установка поручней, крючков для костылей и тростей, кнопки вызова, мнемосхемы.	О, С	(1 этап)		
3.5.2	-рассмотреть возможность устройства универсальной туалетной комнаты на уровне входа.	К, О,С	(2-3 этап)		
3.6	По системе информации - Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(1-2 этап)		
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(1-2 этап)		
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической	С, Г	(1-2 этап)		

	информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями				
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту взаимодействия на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	Все категории	(1 этап)		
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	(1 этап)		
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)		
1.4	Обеспечение доступной информации для граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)		
2	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта	Все категории	(1 этап)		

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

*** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов.*

СОГЛАСОВАНО

Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда».

_____ (Платонова Юлия Юрьевна)

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ*:**

**** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий*

Дата согласования «10» декабря 2020 г.