

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сфера деятельности): **МБОУДО «ДДТ».**
- 1.2. Адрес объекта **188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул.**

Комсомольская д.2а.

- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: **2 этажа; 2052,80 кв.м.**
 - наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **5 217 +- 50 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания - **1964**, капитального ремонта - -
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: **2026 г.**

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (МБОУДО «ДДТ»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная 25-а.**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности - **муниципальная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Учредитель учреждения является АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: **188540, Ленинградская область, Г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Сфера деятельности** (согласно отраслевой классификации и Уставу): **дополнительное образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг** (виды деятельности, согласно Уставу):
ОКВЭД- 85.41 – Дополнительное образование детей и взрослых.
- 2.3. Форма оказания услуг:** **на объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:** (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории): **все возрастные категории.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:** **К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У.** 2.6.
Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет): **нет.**

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 5 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет. наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) по личному вызову.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Необходимо сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания*

| Категория инвалидов | Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком +)* | | | |
|---|---|-------|---------|--------------|
| | На объекте – по варианту: | | На дому | Дистанционно |
| | «А»* | «Б»** | | |
| К (передвигающиеся на креслах-колясках) | + + | | | |
| О-н (поражение нижних конечностей) | + + | | | |
| О-в (поражение верхних конечностей) | + + | | | |
| С-п (полное нарушение зрения – слепота) | + + | | | |
| С-ч (частичное нарушение зрения) | + + | | | |
| Г-п (полное нарушение слуха – глухота) | + + | | | |
| Г-ч (частичное нарушение слуха) | + + | | | |
| У (нарушения умственного развития) | + + | | | |
| Все категории инвалидов*** | | | | |

* - вариант «А» - **универсальный проект** (доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания)

** - вариант «Б» - **разумное приспособление** (при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании)

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «01» сентября 2025 г.*

| №№ п \ п | Основные структурно- функциональные зоны** | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*** |
|-------------|---|---|
|-------------|---|---|

| | | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
|---|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | ДП-В | ДП-В | ВНД | ДП-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В | ДП-В | ДП-В | ДЧ-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ДП-В | ДП-В | ДП-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП-В | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | ДП-В | ДП-В | ВНД | ДП-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В |

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности объекта и услуг, и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - делается отметка, если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте ***

- указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП-В** доступно полностью всем (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

- **ДЧ-В** - доступно частично всем;

- **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

- **ВНД** – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «01» сентября 2025 г.*

| Категория инвалидов | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У | Все категории ** |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------------|
| Состояние доступности на момент обследования** | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ВНД | ДП-В | ДП-В | ДП-В | ДП | |
| Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: | | | | | | | | | |
| 1 этапа (неотложных работ) | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП | ДЧ-В | ДП | ДП | |
| 2 этапа (отложенных работ) | ДЧ | ДП | ДП | ДЧ-В | ДП | ДЧ-В | ДП | ДП | |
| 3 этапа (итоговых работ) | ДЧ | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | |

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** – доступно частично; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-дом**

– доступно частично с предоставлением услуг на дому; **ДЧ-дистант** – доступно частично с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** – временно недоступно

Комментарий к пункту 3.5: Посетителям передвигающимся на креслах колясках, доносить информацию о недоступности туалетных комнат.

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) нет.

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

| 3 этап (итоговые мероприятия) | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам | | ДЧ-В | | | | | | | |
| 3.1 По варианту «А» | | ДП | | + | + | + | + | + | + |
| 3.2 По варианту «Б» | | ДЧ | + | | | | | | |
| Срок завершения этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности <u>по мере поступления финансирования</u> | | | | | | | | | |

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте» от «01» сентября 2025 г. (прилагается)

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое)
- техническая экспертиза
- разработка проектно-сметной документации
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта)
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем)
- рассмотрение на _____ (наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное _____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1 первого этапа и пункт 1 второго этапа):

Согласованы без замечаний

Дата «01» сентября 2025 г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на: -

Сайте организации (адрес) ddt.edu.sbor.net

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от «01» сентября 2025 г.
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от «01» сентября 2025 г.
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) на 7 стр. (38 фото)

Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг
Дата обследования «01» сентября 2025 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта для инвалидов и других МГН

МБОУДО «ДДТ»
Наименование объекта
188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская д.2а

| № п/п | Структурнофункциональная зона и элементы | Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные) | Предложения по созданию условий доступности объекта (до реконструкции / капитального ремонта): | | Состояние доступности | | |
|----------|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | Неотложные мероприятия (1 этап) СП 59.13330.2012 СП 59.13330.2016 | Отложенные мероприятия (2 этап) СП 59.13330.2012 СП 59.13330.2016 | на момент обследования | после 1 этапа | после 2 этапа |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию - Путь (пути) движения на территории | 1.1 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п) | 1.1 Доступные для МГН элементы территории должны идентифицироваться символами доступности (5.5.1 СП 59.13330.2012) | 1.1 Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН. (п. 4.1.3 СП 59.13330.2012) | K - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП | K - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п ДЧ-В С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП | K - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП |
| 2. | Вход в здание (Главный вход) - Пандус - Входная площадка (перед дверью) - Двери (входные) - Тамбур | 2.1 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п) | | 2.1 Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию следует размещать не менее чем за 0,8 м, от препятствий. (п. 4.1.10-12 СП 59.13330.2012) | K - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДЧ-В С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП | K - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДЧ-В С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП | K - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|--|---|
| 3. | Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Двери - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.1 Отсутствует своевременное получение тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) 3.2 Марш лестницы не дублируется пандусом / другим подъемным | 3.1 Организовать сопровождение (К, О-в, О-н, С-п, С-ч), а также оказание помощи инвалидам с нарушениями слуха. 3.2 Для инвалидов передвигающихся на креслах колясках организовать получение услуг предоставляемых на объекте на уровне первого этажа (вариант Б, частичная доступность). | 3.1 Вдоль обеих сторон маршей лестниц, рассмотреть возможность установки поручней. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м.. Выделить контрастно краевые ступени лестничного марша. (5.2.15-16 СП 59.13330.2012) 3.3 При реконструкции и/или капитальном ремонте увеличить | K - ДЧ О-н- ДЧ-В О-в - ДЧ-В С-п- ДЧ-В С-ч- ДЧ-В Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП | K - ДЧ О-н- ДП О-в - ДП С-п - ДЧ-В С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП | K - ДЧ О-н-ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч- ДП Г-п - ДП Г-ч- ДП У- ДП |
|----|--|---|---|---|---|--|---|

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|--|--|
| | | устройством. | | дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1.4см) (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012) В зоне обслуживания (К). | | | |
| 4. | Зоны целевого назначения здания - Зальная форма обслуживания - Кабинетная форма обслуживания | 4.1 Отсутствует индукционная система для инвалидов с нарушениями слуха в зале, не организован сурдоперевод (Г-ч) | 4.1 Организация периодического обучения (повышения квалификации) специалистов, по оказанию необходимой помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ) 4.2 предусмотреть места для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ (п. 7.6.3-7 СП 59.13330.2012). | 4.1 При необходимости предусматривать систему индивидуального прослушивания, допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства (п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012). | K - ДЧ-В О-н -ДП О-в - ДП С-п - ДЧ-В С-ч - ДЧ-В Г-п - ДЧ-В Г-ч ДЧ-В Г-ч- ДП У- ДП | K - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДЧ-В С-ч - ДП Г-п - ДЧ-В Г-ч- ДП У- ДП | K - ДП О-н- ДП О-в - ДП С-п - ДЧ-В С-ч- ДП Г-п - ДЧ-В Г-ч- ДП У- ДП |

| | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | |
| 5. | Санитарногигиенические помещения - Туалетная комната - Бытовая комната (гардеробная) | 5.1 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.2 Отсутствуют крючки для костылей и тростей (О-н, С-п) 5.3 Ширина дверного проема не соответствует нормативным требованиям (К) | 5.1 При необходимости (просьбе) оказывать помощь. 5.2 Установить мнемосхему санузла (С-п). (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012) 5.3 В санузле установить тревожную кнопку, крючки для костылей и тростей. (п. 6.3.6 СП 59.13330.2012) 5.4 Установить опорные поручни (унитаз, раковина, писсуар) (п. 5.3.3 СП 59.13330.2012) | 5.1 При реконструкции и/или капитальном ремонте рассмотреть возможность устройства универсальной туалетной комнаты на уровне входа. | K - ВНД О-н- ДЧ-В О-в - ДЧ-В С-п - ДЧ-В С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП | K - ВНД О-н- ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП | K - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У- ДП |
| 6. | Система информации на объекте - комплексность - единобразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях | 6.1 Отсутствие дублирования информации средствами тактильными (С-п) | 6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) 6.2 Разместить (обновлять по необходимости) на сайте (в разделе «Информация» или создать | 6.1 Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. | K - ДЧ-В О-н- ДП О-в - ДП С-п - ДЧ-В С-ч - ДЧ-В Г-п - ДЧ-В С-ч- ДП Г-ч - ДП Г-п- ДЧ-В Г-ч ДП У - ДП | K - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДЧ-В С-ч - ДП Г-п - ДЧ-В Г-ч - ДП У - ДП | K - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДЧ-В С-ч - ДП Г-п - ДЧ-В Г-ч - ДП У - ДП |
| | Сайт организации | | новый раздел) сведения об организации доступности посещения учреждения для инвалидов и других МГН 6.3 Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Обеспечить соответствие (СП 59.13330.2012 п. 5.5) 6.4 Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м (СП | СП 59.13330.2012 п. 5.5.3 6.2 Установить световые оповещатели указывающие направления в случаях эвакуации людей (Г) (СП 59.13330.2012 п. 5.5.5). 6.3 При необходимости следует предусмотреть установку информационных терминалов/киосков, информационный табло типа «бегущая строка» и т. д. СП 59.13330.2016 п. 6.5.7 | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------------|--|---|---|--|
| | | | 59.13330.2012 п. 5.5.8) | | | | |
| 7. | Пути движения к объекту от остановки | 7.1 Отсутствует тактильная информация (С-п) | | 7.1 Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012) (мероприятия выполняются организацией, в чьей ведомости находится зона, элемент и/или по согласованию с ней). | К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП | К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ВНД С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП | К - ДП О-н - ДП О-в - ДП С-п - ДП С-ч - ДП Г-п - ДП Г-ч - ДП У - ДП |

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

| Состояние доступности объекта для инвалидов и др. МГН | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
|---|------|------|------|------|------|------|------|----|
| - на момент обследования | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ВНД | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП | ДЧ-В | ДП | ДП |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ДЧ | ДП | ДП | ДЧ-В | ДП | ДЧ-В | ДП | ДП |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | ДЧ | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг
Дата формирования «01» сентября 2025г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта
для инвалидов («дорожная карта» объекта)**

МБОУДО «ДДТ»

Наименование объекта

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская д.2а

| № п/п | Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг) | Категории МГН (буквенное обозначение) | Срок исполнения (и этап работы*) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
|---|---|--|---|---|---|
| I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | К,С | (2-3 этап) | | |
| 2 | Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | К,С | (2-3 этап) | | |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (по варианту «А» / «Б») | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|--|--|
| 3.1 | По территории объекта | | | | |
| 3.1.1 | -установка тактильных-визуальных предупредительных указателей | C | (1-2 этап) | | |
| 3.2 | По входам в здание | | | | |
| 3.2.1 | -установка тактильных-визуальных предупредительных указателей | C | (1-2 этап) | | |
| 3.3 | По путям движения в здании | | | | |
| 3.3.1 | - увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1.4см) (в зоне обслуживания МГН) | K, С, О | (2-3 этап) | | |
| 3.3.2 | - установить информационные обозначения помещений со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками - установить недостающие поручни вдоль марша лестницы | C, Г, К | (1-2 этап) | | |
| 3.4 | По зоне оказания услуг | | | | |
| 3.4.1 | - приобрести индукционные (звуковоусиливающие) системы адаптации для инвалидов с нарушениями слуха (при необходимости) - предусмотреть места для инвалидов в доступной для них зоне зала | Г, С, К | (1 этап) | | |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям | | | | |
| 3.5.1 | - установка поручней, крючков для костылей и тростей, кнопки вызова, мнемосхемы. | О, С | (1 этап) | | |
| 3.5.2 | -рассмотреть возможность устройства универсальной туалетной комнаты на уровне входа. | K, О,С | (2-3 этап) | | |
| 3.6 | По системе информации - Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | Все категории | (1-2 этап) | | |
| 3.6.1 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | (1-2 этап) | | |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической | С, Г | (1-2 этап) | | |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|----------|--|--|
| | информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | | | | |
| 3.7 | По путям движения к объекту | | | | |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | (1 этап) | | |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории | (1 этап) | | |

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ОРГАНИЗАЦИЕЙ

| | | | | | |
|------------|--|---------------|----------|--|--|
| 1** | Обеспечение доступа к месту взаимодействия на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения | Все категории | (1 этап) | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | (1 этап) | | |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению) | Все категории | (1 этап) | | |
| 1.3 | Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | (1 этап) | | |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | (1 этап) | | |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | (1 этап) | | |
| 2 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта | Все категории | (1 этап) | | |

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания) ** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов.